


- (A) ENTRADA DE SERVIÇO
 (B) RAMAL DE LIGAÇÃO
 (C) RAMAL DE ENTRADA
 (D) RAMAL DE SAÍDA SUBTERRÂNEO

NOTA
 Barramento BEP de cobre:
 Largura=25mm
 Comprimento=300mm
 Espessura=5mm

Obra/Cliente			
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL			
Projeto		Endereço	
Projeto Elétrico		Linha Picolli, rural - Santiago do Sul-SC	
Responsável Técnico:		CREA nº- 171497-7	Desenho:
Eider Balena		Eider Balena	
	Assunto		Data:
	Entrada de Energia		04/2022
			Revisão:
			00
	Escala		Prancha
	SEM ESCALA		02
Ass. Resp. Técnico			
Ass. Cliente			