

01	ENTRADA DE ENERGIA 6#70,00mm² + (N 2#70,00mm²) + (T#70,00mm²)
02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BARRAMENTO TRIFÁSICO
03	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 250 A TRIFÁSICO
04	BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DERIVAÇÃO
05	DISJUNTORES DE DERIVAÇÃO

Obra/Cliente: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

Projeto: Projeto Elétrico

Endereço: Linha Picolli, rural - Santiago do Sul-SC

Responsável Técnico: Eider Balena — CREA nº-171497-7

Desenho: Eider Balena

ENERGTECH

Assunto: DIAGRAMA UNIFILAR INSTALAÇÕES ELETRICAS

Data: 04/2022

Revisão: 00

Escala: SEM ESCALA

Prancha: 3

Ass. Resp. Técnico

Ass. Cliente