ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MEMORANDO Nº 018/2025/Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

SANTIAGO DO SUL, 14 DE OUTUBRO DE 2025

À Senhora
DEGEANE TRESSOLDI BALDISSERA
Setor Licitação
Departamento de Compras
Rua Ângelo Toazza - nº 600, Centro
89854-000 Santiago do Sul. SC

ASSUNTO: PROCESSO LICITATÓRIO N°198/2025 PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO N°29/2025

Senhora Pregoeira e equipe de apoio,

Em resposta do memorando Nº 018/2025, à solicitação de esclarecimento referente aos Hidrômetros dos Lotes 1 e 5 estabelecido no Termo de Referência e no Edital do Pregão Eletrônico nº 29/2025, esclarecemos o que segue:

Justificativa para o não agrupamento de itens em um único lote – Hidrômetros com funções distintas.

Em análise ao Lote 1, item 3, observa-se que se trata da substituição de hidrômetros individuais de diferentes tamanhos, cuja responsabilidade pela troca é do próprio funcionário encarregado pelo abastecimento de água. Essa atividade está diretamente relacionada à manutenção rotineira e individualizada de pontos de consumo, com foco no controle específico do consumo por unidade ou residência.

Já o item 164 do Lote 5 refere-se à instalação de um hidrômetro na saída do poço, com a finalidade de controlar o volume total de água distribuída para os demais hidrômetros. Este equipamento exerce uma função mestre, permitindo a aferição da vazão geral do sistema, sendo também essencial para o cálculo da perda percentual de água no processo de distribuição.

Diante disso, não é tecnicamente recomendável o agrupamento desses itens em um único lote, considerando:

1- Diferença de função:

- O hidrômetro do Lote 1, item 3, é de uso individual/doméstico, para fins de medição por unidade.
- O hidrômetro do Lote 5, item 164, é de uso coletivo/sistêmico, atuando como ponto de controle da distribuição total.

1- Diferença de aplicação e operação:

- A instalação e manutenção dos hidrômetros individuais é de responsabilidade do funcionário de campo, sendo procedimentos padronizados e recorrentes.
- A instalação do hidrômetro na saída do poço exige planejamento técnico mais elaborado, por tratar-se de um ponto crítico do sistema de abastecimento, impactando toda a rede.

2- Diferença na especificação técnica e dimensionamento:

- Os hidrômetros variam em diâmetro, pressão e vazão suportada, de acordo com o ponto de aplicação. Os modelos usados para monitoramento central possuem características técnicas específicas, não compatíveis com os modelos individuais.

Portanto, o não agrupamento dos itens se justifica pela diferença funcional, técnica e operacional entre os tipos de hidrômetros envolvidos. Tal separação em lotes distintos garante a adequada especificação dos serviços, evita erros na contratação e assegura maior eficiência na execução e controle das medições.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
DIONES GROLLI
Data: 14/10/2025 10:36:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Diones Grolli

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente